



CÂMARA MUNICIPAL DE PAULISTÂNIA
CGC/MF 01 666.524/0001-89



REQUERIMENTO Nº 001/2021.

SENHORA PRESIDENTE,

O Vereador **FÁBIO ROGÉRIO PEREIRA**, usando de suas atribuições contidas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, solicita que, após ouvido e aprovado pelo Douto Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao Chefe do Poder Executivo Municipal o presente requerimento:

REQUER sejam tomadas providências, o mais breve possível, no sentido de buscar junto a SABESP o funcionamento do novo poço já perfurado e a instalação do reservatório de água no Município e, em especial, no Núcleo Habitacional Manoel Francisco Casaca, cujos ambos dispositivos já estão disponíveis nos locais reservados.

JUSTIFICATIVA:

A instalação de mais um reservatório de água no Núcleo Habitacional Manoel Francisco Casaca é essencial ao atendimento eficiente aos moradores daquele bairro. Isto porque o único reservatório em funcionamento é incapaz de garantir uma pressão no jato de água suficiente para abastecer as residências ao redor, uma vez que a pressão dentro dos canos exercida pela gravidade faz com que as regiões mais baixas da cidade sejam atendidas de forma plena, em detrimento das regiões mais altas.

O poço foi perfurado devido à falta de água constante nos anos anteriores e os novos núcleos habitacionais recentemente inaugurados contribuíram para que, nos períodos do ano mais quentes, houvesse considerável aumento do consumo e, com isso, a baixa vazão do antigo poço não tem sido suficiente para atender a demanda, principalmente no período, noturno, onde as famílias se reúnem seus lares, causando um tremendo transtorno a todos, em especial na área mais próxima ao reservatório.

Paulistânia, 03 de setembro de 2021.

Ver. FÁBIO ROGÉRIO PEREIRA - PSDB